


APSTIPRINU:

Profesionālās izglītības kompetences centrs „Liepājas Valsts tehnikums”

direktors A. Ruperts

2017. gada 28. martā



**Profesionālās izglītības kompetences centra „Liepājas Valsts  
tehnikums”**

### **UGUNSDROŠĪBAS NOTEIKUMI**

**Dienesta viesnīcā Vānes iela 4 A , Liepājā  
dzīvojošajiem**

*QA1-86-2017*



## Ugunsdrošības noteikumi dienesta viesnīcas iemītniekiem (izglītojamajiem)

### Vānes ielā 4 A, Liepājā.

1. Viesnīcas ēkas teritorijā vienmēr jābūt brīvām caurbrauktuvēm un piebrauktuvēm. Ēkas kāpņu telpas un dienesta viesnīcas gaiteni nevar izmantot skolēnu transporta līdzekļu novietošanai (divriteņi, mopēdi), kā arī lielgabarīta priekšmetu novietošanai.
2. Viesnīcas gaiteņa teritorijā, mācību telpā un pie dežuranta ir izvietoti ugunsdzēsāmie aparāti. Gaitēnos pie evakuācijas izejas durvīm izvietotas sarkanas krāsas trauksmes signāla pogas, evakuācijas plāns, videonovērošanas sistēma. Telpās izvietoti dūmu detektori, kuri pieslēgti UAS (automātiskajai uguns aizsardzības sistēmai). Katrā viesnīcas istabiņā izvietots evakuācijas plāns.
3. Ja iemītnieks pamana ugunsgrēka izcelšanos viesnīcā vai tās teritorijā, vai ugunsdrošības noteikumu pārkāpumu, kā rezultātā var izcelties ugunsgrēks, viņam ir nekavējoties jāziņo par to jebkuram viesnīcas darbiniekam vai pieaugušajam, kuru viņš ir sastapis, un iespējami ātri jānospiež sarkanās krāsas trauksmes signāla pogas, kuras atrodas pie evakuācijas izejām.
4. Ikviens dienesta viesnīcas iemītnieks var pielietot vietējos ugunsdzēsšanas līdzekļus – pulvera tipa ugunsdzēsamos aparātus atbilstīgi to lietošanas nosacījumiem. Ja aizdegšanās vietu neizdodas lokalizēt 30 sekunžu laikā, izmantojot vietējos ugunsdzēsšanas līdzekļus, nekavējoties pārtraukt dzēsšanas darbus un evakuēties, iespēju robežās aizverot visas iespējamās gaisa piekļuves vietas – logus, durvis, gaiteņu durvis.
5. Par ugunsdrošību dienesta viesnīcā atbild direktors un ar viņa rīkojumu norīkotās personas.
6. Visiem dienesta viesnīcas iemītniekiem ir jāzina un jāievēro ugunsdrošības noteikumi.

### **7. Dienesta viesnīcas istabiņās, koplietošanas telpās un tās teritorijā iemītniekiem ir aizliegts:**

• smēķēt (tai skaitā ūdenspīpi);
• uzglabāt, ienest un lietot sērkokciņus, šķiltavas, sprāgstošās, viegli uzliesmojošās vielas, priekšmetus un materiālus;
• dedzināt sveces, vīraku un aromātiskās eļļas lampiņas;
• aizšķērsot evakuācijas ceļus (gaitēnus, kāpņu telpas) ejas un izejas ar somām un mantām;
• atstāt atslēgu istabiņu durvju slēdzenē no iekšpuses un nakts laikā aizslēgt istabiņu durvis, ja tajās ir kaut viens iemītnieks;
• telpu uzkopšanai izmantot benzīnu, petroleju un citus VUŠ un DŠ (viegli uzliesmojoši un degoši šķidrums);
• atstāt bez uzraudzības ieslēgtas elektriskās virtuves plītis, gludekļus, matu fēnus un citas sadzīves elektriskās ierīces;

<ul style="list-style-type: none"> <li>• pieslēgt dienesta viesnīcas telpās papildus elektriskos sildītājus, izmantot virtuves bloka elektriskās plītis kā siltuma avotus, novietot degtspējīgus materiālus uz apsildīšanas ierīcēm un elektriskām lampām;</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• patvaļīgi, bez dienesta viesnīcas dežuranta vai audzinātāja atļaujas, ieslēgt elektriskos drošinātājus, kā arī novērst šķietamos elektriskos bojājumus;</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• izmantot nestandarta elektriskās ierīces un elektroierīces ar redzamiem bojājumiem;</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• izmantot bojātas rozetes un ierīces ar bojātu vadu izolāciju;</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• patvaļīgi nosegt UAS (automātiskās uguns aizsardzības sistēmas) detektorus;</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• bez nopietna iemesla nospiegt trauksmes pogas, bojāt ugunsdzēsamā inventāra aizsargplombas, u.tml.</li> </ul>

## 8. Iemītnieka rīcība ugunsgrēka gadījumā:

8.1. Par ugunsgrēku nekavējoties jāziņo:

8.1.1. ugunsdzēsības dienestam pa tālruni numuriem **112** vai 01 (*nosaucot dienesta viesnīcas adresi; ugunsgrēka izcelšanās vietu - stāvu, istabas numuru; savu vārdu, uzvārdu un tālruna numuru*);

8.1.2. dienesta viesnīcas dežurantam;

Rīcība:

<ul style="list-style-type: none"> <li>• par ārkārtas situāciju liecina trauksmes sirēna</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• mutisku apziņošanu par nepieciešamo evakuāciju veic arī dežurants vai audzinātājs</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• evakuācijai pieejamas divas kāpnes, galvenās – blakus dežuranta atrašanās vietai vestibilā, un rezerves gaitenā galā</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• atkarībā no situācijas dežurants vai audzinātāja nosaka, kuras kāpnes ir drošas evakuācijai</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• iemītniekam stingri jāievēro dežuranta vai audzinātāja norādījumi, jo viņš organizē un atbild par izglītojamo evakuāciju atbilstīgi viesnīcas evakuācijas shēmai</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• iziet no ēkas nepieciešams organizēti un ātri – lietojot tikai kāpnes</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• evakuējoties tiek ņemtas tikai pirmās nepieciešamības lietas un virsdrēbes</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• pirms atstāt istabiņu, obligāti jāizver logi un rūpīgi jāaiztaisa istabiņu durvis un jāatvieno elektroierīces</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• evakuējas no ēkas uz drošu pulcēšanās vietu pagalmā, kas apzīmēta ar speciālo zīmi. Objektā nav cilvēku ar kustības traucējumiem, līdz ar to nav noteikta kārtība, kādā tiek evakuēti cilvēki ar īpašām vajadzībām.</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• pirms un pēc evakuācijas tiek veikta izglītojamo skaitliskā sastāva pārbaude pēc viesnīcas klātesošo iemītnieku saraksta uz notikuma brīdi;</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• dežurants vai audzinātājs (atkarībā no diennakts darba dežūru grafika) atstāj telpas pēdējais, pārlicinoties, vai visi iemītnieki ir evakuējušies;</li> </ul>

- ugunsgrēka un evakuācijas gadījumā ikviena izglītojamā pienākums ir palīdzēt istabiņas biedriem iespējami ātrāk pamest viesnīcas telpas un nepieļaut biedru atstāšanu bezpalīdzīgā stāvoklī kā arī pārliecināties, vai kāds istabiņas iemītnieks tobrīd neatrodas dušas telpā (apkārtējā trokšņa dēļ var nedzirdēt trauksmes signālu);
- pamatot istabiņu, ir būtiski zināt, cik un kuri cilvēki notikuma brīdī bija istabiņā. Šī informācija ir svarīga, apkopojot evakuēto cilvēku skaitlisko daudzumu

## 9. Ugunsgrēka dzēšanas noteikumi

- Atslēgt no sprieguma elektroiekārtas un ierīces, kas atrodas ugunsgrēka zonā.
- Dzēst (iespēju robežās) ugunsgrēku ar ugunsdzēsības aparātiem, krāniem utt.
- Ja neizdodas saviem spēkiem likvidēt degšanu, atstāt telpu, aizverot durvis (neaizslēdzot).
- Elektroiekārtu (t.sk. datortehnikas) dzēšanai, kas atrodas zem elektriskā sprieguma, izmantot tikai pulvera vai ogļskābās gāzes ugunsdzēsības aparātus.
- Iekšējā ugunsdzēsības ūdensvada krānus drīkst izmantot elektroiekārtu dzēšanai **tikai pēc sprieguma atslēgšanas.**

## 10. Individuālā aizsardzība, ja izglītojamais vai iemītnieks nav sadzirdējis trauksmes sirēnu vai arī viņam nav paziņots u.t.t.

- Ja nevarat izkļūt no telpas, paziņojat par savu atrašanās vietu, mēģiniet radīt troksni, lai pārējie zinātu, kur Jūs atrodaties. To vislabāk darīt, sitot kopā dažādus priekšmetus, nevis kliegzot, jo ir svarīgi taupīt elpu. Arī vicinot pa logu dvieli vai aizkaru, Jūs pievērsīsiet uzmanību savai atrašanās vietai.
- Ja pieejat pie durvīm un pieskaroties tām jūtat, ka tās ir karstas, neveriet tās vaļā. Tas var nozīmēt, ka uguns plosās telpā tieši aiz durvīm. Atverot durvis, liesmas momentā iekļūs telpā. Aizvērtas durvis var kalpot par drošu aizsegu no uguns un var pasargāt Jūs, kamēr ierodas palīdzība
- Ja durvis karstas, iespēju robežās aizbāziet spraugas. Šim nolūkam vislabāk kalpos viss, kas pa rokami, piemēram, mitri dvieli vai cits materiāls.
- Ja telpa ir pilna ar dūmiem, rāpojiet uz logu. Mazliet atveriet to. Atverot logu pilnīgi, Jūs radīsiet papildus caurvēju, kas veicinās dūmu pieplūdumu telpā.
- Turieties zemu pie loga. Tas ļaus Jums elpot svaigu gaisu un izvairīties no dūmiem, kas lēnām piepildīs telpu.
- Tikai galējās nepieciešamības gadījumā atveriet logu pilnīgi vai izsitiet stiklu. Taču šādā gadījumā dūmi var iekļūt telpā arī no ēkas ārpuses. Turklāt, ja logs būs izsists, Jums vairs nebūs iespēju to aiztaisīt.
- Ja evakuācijas ceļu, pa kuru Jūs evakuējaties, piepilda dūmi un nav iespējams mainīt evakuācijas virzienu – turpiniet evakuāciju pēc iespējas tuvāk grīdai.
- Ja atrodaties pirmajā stāvā un varat pa logu izkļūt drošībā - dariet to. Ja atrodaties augstāk par pirmo stāvu, pēc iespējas ilgāk atturieties no lēmuma izlekt, lai neiegūtu traumas, lecot no bīstama augstuma.

### **ATCERIETIES!!!!**

No ugunsgrēka sākuma - jau pēc 10 minūšu ilgas degšanas, tā  $t^0$  var sasniegt vidēji 800°C

Jebkura, ugunsgrēka laikā izdalās toksiskās vielas. Visiem zināms, ka ieelpojamā gaisa sastāvā ir 78% slāpekļis, 21% skābeklis un 1% citas gāzes.

Dažas no visvairāk sastopamākajām un bīstamākajām gāzēm:

Ja izdalās oglekļa dioksīds (viss biežāk) tad pie 8% koncentrācijas ieelpojamā gaisa sastāvā cilvēkam sākas galvas sāpes, slikta dūša, vispārējs vājums. Ja šī koncentrācija sasniegusi 20% robežu tad iestājas elpošanas orgānu paralīze (nāve).

Tāpat vēl bīstamāka ir zilskābe, kas izdalās ugunsgrēka laikā degot parlonam. Šīs vielas koncentrācija ir vēl mazāk nepieciešama lai iestātos nāve – 0,01% un ieelpojot šādu koncentrācijas daudzumu iestājas nāve.

Pati bīstamākā toksiskā viela, kas izdalās ugunsgrēka laikā ir akroleins. Viela izdalās nepilnīgi sadegot taukiem un ziepēm. Šīs vielas koncentrācija ieelpojamā gaisa sastāvā nepieciešama tikai 0,003%, lai pēc 1 minūtes iestātos cilvēkam nāve.

Sagatavoja:

Profesionālās izglītības kompetences centra "Liepājas Valsts tehnikums"

darba aizsardzības speciālists J.Roga

